

葛巻町建設水道課 様

水道法第20条第3項登録検査機関
登録番号第272号
〒020-0125
盛岡市上堂三丁目17番37号
一般財団法人
岩手県薬剤師会検査センター
TEL 019-641-4401 FAX 019-641-4792



水質検査結果書

ご依頼いただきました試料の検査結果は次のとおりです。

受付日	令和6年1月18日	受付No.	23-04385-04				
採水日時	令和6年1月18日 10:50	試料種類	湧水	試料区分	原水		
天候	前日 当日 雨	気温	4℃	水温	8℃	現地残留塩素	
水源の名称	押田内						
水道施設名	葛巻町上水道施設 (江刈地区)						
採水場所	押田内						
採水者名	葛巻町建設水道課 川向 信之						
試料備考							
出典	平成19年健水発第0330006号						

項目	検査結果	水質基準	注
クリプトスポリジウム(オーシスト)数	不検出/10L		
ジアルジア(シスト)数	不検出/10L		
--- 以上 ---			

検査期間	令和6年1月18日 ~ 令和6年1月25日		
参考			
部門管理者	嶋 弘一	理化学的検査責任者	生物学的検査責任者 吉田 雄樹
備考			