028-5495
葛巻町葛巻16-1-1

第 22-01014-05 号
令和4年 6月 16日

葛巻町建設水道課 様

第1066-70 受 '4 6.20 付 葛巻町役場

水質検査結果書

水道法第２０条第３項登録検査機関
登録番号第１２号
〒020-0125
盛岡市上堂三丁目１７番３７号
一般社団法人
岩手県薬剤師会 検査センター
TEL 019-641-4401 FAX 019-641-4792

令和4年 6月 14日に受付けいたしました試料の検査結果はつぎのとおりです。

採水年月日時	令和4年 6月 14日 10:00	試料種類	井戸水	試料区別	原水
水源の名称	星野				
水道施設名	葛巻町上水道施設（星野地区）				
採水地点	星野				
採水者名	葛巻町建設水道課 林 栄治				
天候	前日 当日 晴れ	気温 18.0℃ 水温 14.0℃			
試験方法	平成19年健水発第0330005号				

項目	検査結果	水質基準
大腸菌数	0MPN/100ml	
嫌気性芽胞菌	0個/100ml	
―― 以下余白 ――		

検査期間	令和4年 6月 14日 ～ 令和4年 6月 15日
参考	
部門管理者	所長 嶋 弘一
検査責任者	吉田 雄樹
備考	大腸菌数は、「上水試験方法 表Ⅳ-1.7B最確数表」により算出しています。