

葛巻町建設水道課 様

水道法第20条第3項登録検査機関  
登録番号第272号  
〒020-0125  
盛岡市上堂三丁目17番37号  
一般財団法人  
岩手県薬剤師会検査センター  
TEL 019-641-4401 FAX 019-641-4792

# 水質検査結果書

ご依頼いただきました試料の検査結果は次のとおりです。

受付日	令和4年8月25日	受付No.	22-02123-04				
採水日時	令和4年8月25日 10:00	試料種類	井戸水	試料区分	原水		
天候	前日 当日 曇り	気温	22℃	水温	8℃	現地残留塩素	
水源の名称	星野						
水道施設名	葛巻町上水道施設(星野地区)						
採水場所	星野						
採水者名	葛巻町建設水道課 川向 信之						
試料備考	平成19年健水発第0330006号						
出典							

項目	検査結果	水質基準	注
クリプトスポリジウム(オーシスト)数	不検出/10L		
ジアルジア(シスト)数	不検出/10L		
--- 以上 ---			



検査期間	令和4年8月25日 ~ 令和4年8月31日		
備考			
部門管理者	嶋 弘一 理化学的検査責任者	生物学的検査責任者	吉田 雄樹
備考			