028-5495
葛巻町葛巻16-1-1

第 20-02538-01 号
令和 2 年 9月 11日

葛巻町建設水道課 様

水 質 検 査 結 果 書

水道法第２０条第３項登録検査機関
登録番号第１２号
〒020-0125
盛岡市上堂三丁目１７番３７号
一般社団法人
岩手県薬剤師会 検査センター
TEL 019-641-4401 FAX 019-641-4792

令和 2 年 9月 8日に受付けいたしました試料の検査結果は次のとおりです。

採水年月日時	令和 2 年 9月 8日 9:00	試料種類	井戸水	試料区別	原水
水源の名称	荒沢口				
水道施設名	葛巻町上水道施設（江刈地区）				
採水地点	荒沢口				
採水者名	葛巻町建設水道課 川向 信之				
天候	前日 当日 晴れ	気温 32.0℃ 水温 16.0℃			
試験方法	平成19年健水発第0330005号				

項目	検査結果	水質基準
大腸菌数	× 3MPN/100ml	
嫌気性芽胞菌	0個/100ml	
ーーー 以 下 余 白 ーーー		

検査期間	令和 2 年 9月 8日 ～ 令和 2 年 9月 9日		
参考	×については水道法水質基準に不適合		
部門管理者	所長 嶋 弘一	検査責任者	吉田 雄樹
備考	大腸菌数は、「上水試験方法 表V-1.6B最確数表」により算出しています。		