028-5495
葛巻町葛巻16-1-1

第 20-04262-01 号
令和３年 １月 21日

葛巻町建設水道課 様

水 質 検 査 結 果 書

水道法第２０条第３項登録検査機関
登録番号第１２号
〒020-0125
盛岡市上堂三丁目１７番３７号
一般社団法人
岩手県薬剤師会 検査センター
TEL 019-641-4401 FAX 019-641-4792



令和3年 1月 14日に受付けいたしました試料の検査結果はつぎのとおりです。

採水年月日時	令和3年 1月 14日 9:10	試料種類	井戸水	試料区別	原水
水源の名称	荒沢口				
水道施設名	葛巻町上水道施設（江刈地区）				
採水地点	荒沢口				
採水者名	葛巻町建設水道課 川向 信之				
天候	前日 当日 雪	気温 1.0℃	水温 7.0℃		
試験方法	平成19年健水発第0330005号				

項目	検査結果	水質基準
クリプトスポリジウム(オーシスト)数	不検出	
ジアルジア(シスト)数	不検出	
ーーー 以 下 余 白 ーーー		

検査期間	令和3年 1月 14日 ～ 令和3年 1月 21日
参考	
部門管理者	所長 嶋 弘一
検査責任者	吉田 雄樹
備考	クリプトスポリジウム数の定量下限値は1個/11Lです。 ジアルジア数の定量下限値は1個/11Lです。