

葛巻町建設水道課 様

水道法第20条第3項登録検査機関  
登録番号第272号  
〒020-0125  
盛岡市上堂三丁目17番3-7号  
一般財団法人  
岩手県薬剤師会検査センター  
TEL 019-641-4401 FAX 019-641-4792

水質検査結果書

ご依頼いただきました試料の検査結果は次のとおりです。

受付日	令和4年11月8日	受付No.	22-03154-01				
採水日時	令和4年11月8日 09:05	試料種類	井戸水	試料区分	原水		
天候	前日 当日 晴れ	気温	12℃	水温	4℃	現地残留塩素	
水源の名称	荒沢口						
水道施設名	葛巻町上水道施設（江刈地区）						
採水場所	荒沢口						
採水者名	葛巻町建設水道課 川向 信之						
試料備考	平成19年健水発第0330006号						
出典							



項目	検査結果	水質基準	注
大腸菌数 嫌気性芽胞菌 --- 以上 ---	OMP/100mL 0個/100mL		

検査期間	令和4年11月8日 ~ 令和4年11月9日		
備考			
部門管理者	嶋 弘一	理化学的検査責任者	生物学的検査責任者 吉田 雄樹
備考	大腸菌数は、「上水試験方法 表IV-1.7B最確数表」により算出しています。		