028-5495
葛巻町葛巻16-1-1

第 20-03851-02 号
令和 2 年 12月 11日

葛巻町建設水道課 様

# 水 質 検 査 結 果 書

水道法第２０条第３項登録検査機関
登録番号第１２号
〒020-0125
盛岡市上堂三丁目１７番３７号
一般社団法人
岩手県薬剤師会 検査センター
TEL 019-641-4401 FAX 019-641-4792



令和 2 年 12月 8日に受付けいたしました試料の検査結果は次のとおりです。

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日時 | 令和 2 年 12月 8日 9:35 | 試料種類 | 水道水 | 試料区別 | 浄水 |
| 水源の名称 | 栗山 | | | | |
| 水道施設名 | 葛巻町上水道施設（江刈地区） | | | | |
| 採水地点 | 五日市 | | | | |
| 採水者名 | 葛巻町建設水道課 川向 信之 | | | | |
| 天候 | 前日 当日 曇り | 気温 1.0℃ 水温 7.0℃ | | 残留塩素濃度mg/l | 0.6 |
| 試験方法 | 上水試験方法<br>平成15年厚生労働省告示第261号<br>平成15年厚生労働省告示第318号 | | | | |

| 項目 | 検査結果 | 水質基準 |
|---|---|---|
| 一般細菌 | 0個/ml | 100個/ml以下 |
| 大腸菌 | 不検出 | 検出されないこと |
| 塩化物イオン | 3.2mg/l | 200mg/l以下 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.2mg/l未満 | 3mg/l以下 |
| ｐＨ値 | 7.9 | 5.8以上 8.6以下 |
| 味 | 異常なし | 異常でないこと |
| 臭気 | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 0.5度未満 | 5度以下 |
| 濁度 | 0.1度未満 | 2度以下 |
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(水道法水質基準項目外) | 0.05mg/l未満 | |
| 残留塩素（水道法水質基準項目外） | 0.55mg/l | |
| ーーー 以 下 余 白 ーーー | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 検査期間 | 令和 2 年 12月 8日 ～ 令和 2 年 12月 10日 | | |
| 判定 | 上記検査項目に関し水道法水質基準に適合 | | |
| 部門管理者 | 所長 嶋 弘一 | 検査責任者 | 岩﨑 大輔 |
| 備考 | | | |