028-5495
葛巻町葛巻16-1-1

第 20-02159-03 号
令和 2 年 8月 21日

葛巻町建設水道課 様

水 質 検 査 結 果 書

水道法第２０条第３項登録検査機関
登録番号第１２号
〒020-0125
盛岡市上堂三丁目１７番３７号
一般社団法人
岩手県薬剤師会 検査センター
TEL 019-641-4401 FAX 019-641-4792



令和 2 年 8月 18日に受付けいたしました試料の検査結果は次のとおりです。

採水年月日時	令和 2 年 8月 18日 9:15	試料種類	井戸水	試料区別	原水
水源の名称	大石				
水道施設名	葛巻町上水道施設（山形川地区）				
採水地点	大石				
採水者名	葛巻町建設水道課 林 栄治				
天候	前日 当日 晴れ	気温 24.0℃ 水温 14.0℃			
試験方法	平成19年健水発第0330005号				

項目	検査結果	水質基準
大腸菌数	× 1MPN/100ml	
嫌気性芽胞菌	0個/100ml	
―― 以 下 余 白 ――		

検査期間	令和 2 年 8月 18日 ～ 令和 2 年 8月 19日
参考	×については水道法水質基準に不適合
部門管理者	所長 嶋 弘一 ／ 検査責任者 吉田 雄樹
備考	大腸菌数は、「上水試験方法 表V-1.6B最確数表」により算出しています。