028-5495
葛巻町葛巻16-1-1

第 20-01068-05 号
令和 2 年 6月 23日

葛巻町建設水道課 様

水 質 検 査 結 果 書

水道法第２０条第３項登録検査機関
登録番号第１２号
〒020-0125
盛岡市上堂三丁目１７番３７号
一般社団法人
岩手県薬剤師会 検査センター
TEL 019-641-4401 FAX 019-641-4792

令和 2 年 6月 16日に受付けいたしました試料の検査結果は次のとおりです。

採水年月日時	令和 2 年 6月 16日 9:05	試料種類	水道水	試料区別	浄水
水源の名称	江刈川				
水道施設名	葛巻町上水道施設（江刈川地区）				
採水地点	岩瀬張				
採水者名	葛巻町建設水道課 林 栄治				
天候	前日 当日 雨	気温 18.0℃ 水温 14.0℃		残留塩素濃度mg/l	0.3
試験方法	上水試験方法 平成15年厚生労働省告示第261号 平成15年厚生労働省告示第318号				

項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0個/ml	100個/ml以下
大腸菌	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	2.7mg/l	200mg/l以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3mg/l	3mg/l以下
ｐＨ値	7.4	5.8以上 8.6以下
味	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常でないこと
色度	0.5度未満	5度以下
濁度	0.1度未満	2度以下
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（水道法水質基準項目外）	0.05mg/l未満	
残留塩素（水道法水質基準項目外）	0.25mg/l	
ーーー 以 下 余 白 ーーー		

検査期間	令和 2 年 6月 16日 ～ 令和 2 年 6月 18日		
判定	上記検査項目に関し水道法水質基準に適合		
部門管理者	所長 嶋 弘一	検査責任者	岩﨑 大輔
備考			