



葛巻町建設水道課 様

水道法第20条第3項登録検査機関
登録番号第272号
〒020-0125
盛岡市上堂三丁目17番37号
一般財団法人
岩手県薬剤師会検査センター
TEL 019-641-4401 FAX 019-641-4792

水質検査結果書

ご依頼いただきました試料の検査結果は次のとおりです。

受付日	令和4年8月23日	受付No.	22-02073-07				
採水日時	令和4年8月23日 10:15	試料種類	水道水	試料区分	浄水		
天候	前日 当日 曇り	気温	24℃	水温	19℃	現地残留塩素	0.6mg/L
水源の名称	戸草沢						
水道施設名	葛巻町上水道施設 (戸草沢地区)						
採水場所	椈の木						
採水者名	葛巻町建設水道課 林 栄治						
試料備考							
出典	上水試験方法 平成15年厚生労働省告示第261号 平成15年厚生労働省告示第318号						

項目	検査結果	水質基準	注
一般細菌	0個/mL	100個/mL以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	
カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	
六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.06mg/L	10mg/L以下	
フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	
四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	
ス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	
ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	
ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	
塩素酸	0.16mg/L	0.6mg/L以下	
クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	
クロロホルム	0.016mg/L	0.06mg/L以下	
ジクロロ酢酸	0.012mg/L	0.03mg/L以下	
ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下	

項 目	検 査 結 果	水 質 基 準	注
臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	
総トリハロメタン	0.025mg/L	0.1mg/L以下	
トリクロロ酢酸	0.016mg/L	0.03mg/L以下	
ブロモジクロロメタン	0.007mg/L	0.03mg/L以下	
ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下	
ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下	
亜鉛及びその化合物	0.005mg/L未満	1.0mg/L以下	
アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	
鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下	
銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下	
ナトリウム及びその化合物	4mg/L	200mg/L以下	
マンガン及びその化合物	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	
塩化物イオン	4.9mg/L	200mg/L以下	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	11mg/L	300mg/L以下	
蒸発残留物	45mg/L	500mg/L以下	
陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	
ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
非イオン界面活性剤	0.004mg/L未満	0.02mg/L以下	
フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下	
pH値	7.1	5.8~8.6	
味	異常なし	異常でないこと	
臭気	異常なし	異常でないこと	
色度	0.6度	5度以下	
濁度	0.1度未満	2度以下	
アンモニア性窒素（水道法水質基準項目外）	0.05mg/L未満		
残留塩素（水道法水質基準項目外）	0.30mg/L		
--- 以上 ---			

検 査 期 間	令和4年8月23日 ~ 令和4年8月29日		
判 定	上記検査項目に関し水道法水質基準に適合		
部 門 管 理 者	嶋 弘一	理 化 学 的 検 査 責 任 者	岩 崎 大 輔
		生 物 学 的 検 査 責 任 者	吉 田 雄 樹
備 考			