

葛巻町建設水道課 様

水道法第20条第3項登録検査機関  
登録番号第272号  
〒020-0125  
盛岡市上堂三丁目17番37号  
一般財団法人  
岩手県薬剤師会検査センター  
TEL 019-641-4401 FAX 019-641-4792



水質検査結果書

ご依頼いただきました試料の検査結果は次のとおりです。

受付日	令和5年10月5日	受付No.	23-02842-02				
採水日時	令和5年10月5日 10:00	試料種類	湧水	試料区分	原水		
天候	前日 当日 晴れ	気温	16℃	水温	13℃	現地残留塩素	
水源の名称	栗山						
水道施設名	葛巻町上水道施設（江刈地区）						
採水場所	栗山						
採水者名	葛巻町建設水道課 川向 信之						
試料備考	平成19年健水発第0330006号						
出典							

項目	検査結果	水質基準	注
大腸菌数	0MPN/100mL		
嫌気性芽胞菌	0個/100mL		
--- 以上 ---			

検査期間	令和5年10月5日 ~ 令和5年10月6日
備考	
部門管理者	嶋 弘一 理化学的検査責任者 吉田 雄樹 生物学的検査責任者
備考	大腸菌数は、「上水試験方法 表IV-1.7B最確数表」により算出しています。