

葛巻町建設水道課 様

水道法第20条第3項登録検査機関
登録番号第272号
〒020-0125
盛岡市上堂三丁目17番37号
一般財団法人
岩手県薬剤師会検査センター
TEL 019-641-4401 FAX 019-641-4792



水質検査結果書

ご依頼いただきました試料の検査結果は次のとおりです。

受付日	令和6年1月25日	受付No.	23-04513-06				
採水日時	令和6年1月25日 09:50	試料種類	水道水	試料区分	浄水		
天候	前日 当日 曇り	気温	-3℃	水温	6℃	現地残留塩素	0.4mg/L
水源の名称	昼沢						
水道施設名	葛巻町上水道施設 (西部地区)						
採水場所	昼沢						
採水者名	葛巻町建設水道課 向川原 泰徳						
試料備考							
出典	上水試験方法 平成15年厚生労働省告示第261号 平成15年厚生労働省告示第318号						

項目	検査結果	水質基準	注
一般細菌	1個/mL	100個/mL以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	
塩化物イオン	2.8mg/L	200mg/L以下	
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3mg/L	3mg/L以下	
pH値	7.3	5.8~8.6	
味	異常なし	異常でないこと	
臭気	異常なし	異常でないこと	
色度	0.5度未満	5度以下	
濁度	0.1度未満	2度以下	
アンモニア性窒素 (水道法水質基準項目外)	0.05mg/L未満		
残留塩素 (水道法水質基準項目外)	0.40mg/L		
--- 以上 ---			

検査期間	令和6年1月25日 ~ 令和6年1月29日				
判定	上記検査項目に関し水道法水質基準に適合				
部門管理者	嶋 弘一	理化学的検査責任者	岩崎 大輔	生物学的検査責任者	吉田 雄樹
備考					